

检测报告

TEST REPORT

检测编号：KDHI244933

检测类别：	委托检测
项目名称：	废水检测
委托单位：	昱鑫科技(苏州)有限公司


江苏康达检测技术股份有限公司
KANG DA TESTING TECHNOLOGY (JIANG SU) Co.,Ltd.

声 明

- 一、本报告加盖本公司检验检测专用章及骑缝章后生效；本报告无编制、审核、签发者签名无效。
- 二、本检测报告只对所检样品的检测结果负责；对委托单位自行采集的样品，本公司仅对送检样品负责。
- 三、用户对本报告若有异议，可在收到本报告后 15 日内，向本公司书面提出异议，逾期不提出，则视为认可本报告。
- 四、未经本公司书面批准，不得以任何形式复制（全文复制除外）本报告；任何对本报告的涂改、伪造、变更及不当使用均无效，其责任人将承担相关法律及经济责任，本公司保留对上述行为追究法律责任的权利。
- 五、除客户特别申明并支付样品保管费外，超过合同约定保存时间或标准规定时效的样品均不再保留。
- 六、本公司对本报告的检测数据保守秘密；除客户特别申明并支付档案管理费或法律规定的特殊要求外，本次已存档的检测报告保存期限为 6 年。

地 址：中国 江苏省 苏州市 苏州工业园区 长阳街 259 号钟园工业坊 3 栋、4 栋
邮政编码：215000
电 话：0512-65733680
电子邮件：zyf@ehscare.org

检测报告

委托单位	昱鑫科技(苏州)有限公司		
通讯地址	江苏省苏州市吴中区出口加工区经二路		
联系人	姜阳	联系电话	13390501193
采样日期	2024-05-16	分析日期	2024-05-17~2024-05-21
检测目的	为客户了解污染物排放情况提供检测数据		
检测结果	检测结果见表 1。		
编制：张逸倩 审核：黄凯华 签发：许晨 检测机构检验章  签发日期: 2024 年 05 月 24 日			

表 1 水质检测结果

检测项目	样品编号		HJ2449330001	HJ2449330002	HJ2449330003	均值	标准 限值
	样品名称		DW001 废水排 口	DW001 废水排 口	DW001 废水排 口		
	样品描述		无色、无嗅、微 浑	无色、无嗅、微 浑	无色、无嗅、微 浑		
	采样日期		2024-05-16	2024-05-16	2024-05-16		
	单位	检出限	检测结果	检测结果	检测结果		
悬浮物	mg/L	4	6	7	7	7	400
阴离子表面活性剂	mg/L	0.05	0.074	0.067	0.067	0.069	20
石油类	mg/L	0.06	ND	ND	ND	ND	20
总氮	mg/L	0.05	8.25	8.75	8.49	8.50	30
总有机碳	mg/L	0.1	16.6	16.4	16.6	16.5	/
备注	1、“ND”表示未检出。2、标准限值由企业提供的昱鑫科技(苏州)有限公司的排污许可证限值（证书编号：913205007899491755001Y），仅供参考。						



表 2 检测依据表

检测项目	检测依据
废水	
悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量法 》（GB/T 11901-1989）
阴离子表面活性剂	《水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法》（GB/T 7494-1987 ）
石油类	《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》（HJ 637-2018）
总氮	《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》（HJ 636-2012）
总有机碳	《水质 总有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外吸收法》（HJ 501-2009）
备注	/



表 3 检测仪器一览表

仪器编号	仪器名称	仪器型号
F-019-02	电热恒温鼓风干燥箱	DHG-9246A
F-013-94	电子天平（十万分之一）	AUW120D
F-011-02	总有机碳分析仪	TOC-L
F-012-02	红外分光测油仪	OIL460
F-001-06	紫外-可见分光光度计	TU-1810PC
F-001-07	紫外-可见分光光度计	TU-1810PC
F-017-24	手提式压力蒸汽灭菌器	DSX-280B

*****报告结束*****

